

2012 - Informationen zum Trinkwasser Visp

die wasserversorgung visp informiert

12.95% weniger Wasserverbrauch als 2011

Gegenüber dem Vorjahr 2011 ist der Wasserverbrauch der Gemeinde Visp von 2'429'802 m³ auf 2'114'746 m³ gesunken. Dies entspricht einer Abnahme von 315'056 m³ bzw. **12.95%**.

1. Versorgte Einwohner	7'151 Pers. (exkl. Lonza AG)	+ 53 Pers.
2. Jahresverbrauch:	a) Gemeinde Visp: 1'162'302 m ³	55%
	b) Lonza AG: 952'444 m ³	45%
	Total: 2'114'746 m³	100.0%

Der Wasserverbrauch der Lonza AG beträgt 952'444 m³, was gegenüber 2011 einer Abnahme von 51'857 m³ bzw. - 5.16% entspricht.

3. Tagesverbrauch - inkl. Lonza AG:	max. 10'312 m ³ / Tag	
	min. 3'471 m ³ / Tag	
4. Herkunft des Wassers:	a) Quellwasser 1'795'080 m ³	84.9%
	b) Grundwasser 319'666 m ³	15.1%
	Total: 2'114'746 m³	100.0%

5. Behandlung des Wassers:	a) Quellwasser: keine Behandlung
	b) Grundwasser: keine Behandlung

6. Härte des Wassers:	das Wasser weist folgende franz. Härtegrade auf:
	Sommer ca.: 6-12 °f
	Winter ca.: 16-23 °f

7. Hygienische Beurteilung:	Die durchgeführten Kontrollen für die Wasserversorgung der Gemeinde Visp ergaben - wie bis anhin - eine sehr gute Wasserqualität . Dies gilt auch für den Urangehalt, welcher deutlich unter den zukünftig gesetzlich vorgesehenen Grenzwerten (sind zur Zeit in der Schweiz noch nicht in Rechtskraft) liegt.
------------------------------------	---

Die Wasserversorgung der Gemeinde wird weiterhin bemüht sein, die Abnehmer zu jeder Zeit und möglichst ohne Unterbrechung mit **genügend** und **qualitativ einwandfreiem Trinkwasser** zu versorgen.